

Specifiche tecniche

MODELLO UNITÀ ESTERNA628			MT1420	MT1821	MT2730
EAN Unità Esterna			8720568105345	8720568102887	8720568102894
Combinazione unità interne di riferimento			S09F1S0 (X2)	S09F1S0 (X2)	S09F1S0 (X3)
Configurazioni ammesse (2 Unità Interne)			09+09 09+12	09+09 09+12 09+18 12+12	09+09 09+12 12+12 09+18 12+18 18+18
Configurazioni ammesse (3 Unità Interne)			-	-	09+09+09 09+09+12 09+09+18 09+12+12 09+12+18 12+12+12
Configurazioni ammesse (4 Unità Interne)			-	-	-
Configurazioni ammesse (5 Unità Interne)			-	-	-
Alimentazione Elettrica		V-F-Hz	220-240-1+N-50		
Prestazioni EN 14511	Capacità Raffreddamento	kW Nom (Min-Max)	4,10 (1,23-4,40)	5,10 (1,23-5,60)	7,90 (2,80,8,80)
	Potenza Assorbita Raffreddamento	W Nom (Min-Max)	1290 (280-1650)	1545 (280-2050)	2445 (350-2850)
	EER	W/W	3.23	3.30	3.24
	Capacità Riscaldamento	kW Nom (Min-Max)	4,50 (1,29-5,00)	5,20 (1,29-5,75)	7,96 (2,45-8,80)
	Potenza Assorbita Riscaldamento	W Nom (Min-Max)	1300 (230-1600)	1333 (280-2050)	2145 (420-2850)
	COP	W/W	3.71	3.90	3.71
Prestazioni EN 14825	PdesignC	kW	4,00	5,10	5,10
	SEER		6.1	6.1	6.1
	Classe di Efficienza Energetica		A++	A++	A++
	Consumo Energetico Annuale	kWh/anno	245	293	293
	PdesignH	kW	3,60	4,00	3,80
	SCOP		4.0	4.0	4.0
	Classe di Efficienza Energetica (Stag. Media)		A+	A+	A+
	Consumo Energetico Annuale (Stag. Media)	kWh/anno	1170	1400	1330
Dimensioni e Prestazioni Unità Esterna	Dimensioni Unità Esterna (L-A-P)	mm	853-602-349	853-602-349	853-602-349
	Dimensioni Imballo (L-A-P)	mm	890-628-385	890-628-385	890-628-385
	Peso Netto	Kg	29,0	31,0	31,0
	Peso Lordo	Kg	31,0	33,0	34,0
	Pressione Sonora (Nom)	dB(A)	57	57	57
	Portata Aria (Nom)	m³/h	2600	2600	3000
	Potenza Sonora (Nom)	dB(A)	64	65	67
Tubazioni Refrigerante	Dimensione Tubazioni Lato Liquido	mm	6,35 (X2)	6,35 (X2)	6,35 (X3)
	Dimensione Tubazioni Lato Gas	mm	9,52 (X2)	9,52 (X2)	9,52 (X3)
	Lunghezza Minima Tubazioni Refrigerante	m	3	3	3
	Lunghezza Massima Equivalente Complessiva Tubazioni Refrigerante	m	30	30	50
	Lunghezza Massima Equivalente Singola Tubazione Refrigerante	m	25	25	25
	Lunghezza Complessiva Tubazioni Coperta da Precarica	m	20	20	35
	Dislivello Massimo	m	10	10	10
	Incremento di Refrigerante	g/m	15	15 (9-12K) 25 (18K)	15 (9-12K) 25 (18K)
Fluidi Refrigerante	Tipologia di Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32
	Quantità di Refrigerante Precaricata	Kg	0,83	1,10	1,50
	GWP		675	675	675
	Emissioni Equivalenti di CO ₂	t	0,560	0,743	1,013
Collegamenti Elettrici	Collegamento Alimentazione Elettrica	U.I./U.E.	Unità Esterna	Unità Esterna	Unità Esterna
	Collegamento tra Unità Int. ed Est.	n° cond.	3+Terra	3+Terra	3+Terra
	Corrente elettrica massima	A	10	15	20
Gamma Temperature Esterne Operative	Raffreddamento (Min/Max)	°C BS	-15 / +50	-15 / +53	-15 / +53
	Riscaldamento (Min/Max)	°C BS	-25 / +24	-20 / +24	-20 / +24

Collegare almeno 2 unità interne per unità esterna.

Note:
I dati dichiarati per le prestazioni stagionali sono relativi alle condizioni previste nella EN 14825.
I valori di EER e COP, utilizzabili esclusivamente per le finalità rivolte alla fruizione di detrazioni fiscali, sono riferite alle condizioni di cui alla EN 14511.
I consumi energetici stagionali indicati, si riferiscono a cicli armonizzati di prova. L'effettivo consumo elettrico del prodotto, in condizioni di reale utilizzo, può differire da quanto indicato. I dati sono suscettibili di variazione e modifica senza obbligo di preavviso.
I valori di pressione sonora sono alle seguenti condizioni: livello di pressione sonora ambientale pari a 2 dB; Pressione pari a 20 µPa; unità posizionata in condizione di campo libero; misuratore posizionato a 1,5 metri rispetto al fronte dell'unità esterna.
Il livello di pressione sonora percepito durante il funzionamento in effettive condizioni di esercizio può differire da quanto riportato sopra a causa delle condizioni di installazione e della prossimità a superfici fonoriassorbenti.
La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO₂ per un periodo di 100 anni.
In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato e certificato ai fini delle normative vigenti.

Specifiche tecniche

MODELLO UNITÀ ESTERNA			MT3240	MT4250
EAN Unità Esterna			8720568102900	8720568104225
Combinazione unità interne di riferimento			S09F1S0 (X4)	S09F1S0 (X5)
Configurazioni ammesse (2 Unità Interne)			09+09 09+12 12+12 09+18 12+18 18+18	09+09 09+12 12+12 09+18 12+18 18+18
Configurazioni ammesse (3 Unità Interne)			09+09+09 09+09+12 09+12+12 09+09+18 09+12+18 12+12+12	09+09+09 09+09+12 09+12+12 09+09+18 09+12+18 12+12+12
Configurazioni ammesse (4 Unità Interne)			9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+12+12 9+12+12+12	09+09+09+09 09+09+09+12 09+09+09+18 09+09+12+12 09+09+12+18 09+12+12+12
Configurazioni ammesse (5 Unità Interne)			-	09+09+09+09+09 09+09+09+09+12 09+09+09+09+18 09+09+09+12+12 09+09+09+12+18 09+09+09+18+18 09+09+12+12+12 09+09+12+12+18 09+12+12+12+12
Alimentazione Elettrica		V-F-Hz	220-240-1+N-50	
Prestazioni EN 14511	Capacità Raffreddamento	kW Nom (Min-Max)	9,40 (3,10-10,20)	12,20 (3,30-13,10)
	Potenza Assorbita Raffreddamento	W Nom (Min-Max)	2765 (410-3500)	3812 (730-5400)
	EER	W/W	3.40	3.20
	Capacità Riscaldamento	kW Nom (Min-Max)	9,45 (2,55-10,20)	12,20 (3,30-13,10)
	Potenza Assorbita Riscaldamento	W Nom (Min-Max)	2547 (510-3500)	3686 (800-5400)
	COP	W/W	3.71	3.31
Prestazioni EN 14825	PdesignC	kW	9,30	12,20
	SEER		6.1	6.1
	Classe di Efficienza Energetica		A++	A++
	Consumo Energetico Annuale	kWh/anno	533	700
	PdesignH	kW	7,30	9,70
	SCOP		4.0	9.0
	Classe di Efficienza Energetica (Stag. Media)		A+	A+
Dimensioni e Prestazioni Unità Esterna	Consumo Energetico Annuale (Stag. Media)	kWh/anno	2555	3325
	Dimensioni Unità Esterna (L-A-P)	mm	1005-910-400	1005-910-400
	Dimensioni Imballo (L-A-P)	mm	1045-950-430	1045-950-430
	Peso Netto	Kg	73,0	81,0
	Peso Lordo	Kg	80,0	85,0
	Pressione Sonora (Nom)	dB(A)	60	60
	Portata Aria (Nom)	m³/h	4000	4300
Tubazioni Refrigerante	Potenza Sonora (Nom)	dB(A)	67	65
	Dimensione Tubazioni Lato Liquido	mm	6,35 (X4)	6,35 (X5)
	Dimensione Tubazioni Lato Gas	mm	9,52 (X4)	9,52 (X5)
	Lunghezza Minima Tubazioni Refrigerante	m	3	3
	Lunghezza Massima Equivalente Complessiva Tubazioni Refrigerante	m	60	80
	Lunghezza Massima Equivalente Singola Tubazione Refrigerante	m	25	25
	Lunghezza Complessiva Tubazioni Coperta da Precarica	m	40	55
Fluido Refrigerante	Dislivello Massimo	m	10	10
	Incremento di Refrigerante	g/m	15 (9-12K) 25 (18K)	15 (9-12K) 25 (18K)
	Tipologia di Refrigerante	Tipo	R32	R32
	Quantità di Refrigerante Precaricata	Kg	2,20	3,00
	GWP		675	675
Collegamenti Elettrici	Emissioni Equivalenti di CO ₂	t	1,485	2,025
	Collegamento Alimentazione Elettrica	U.I./U.E.	Unità Esterna	Unità Esterna
	Collegamento tra Unità Int. ed Est.	n° cond.	3+Terra	3+Terra
Gamma Temperature Esterne Operative	Corrente elettrica massima	A	20	25
	Raffreddamento (Min/Max)	°C BS	-15 / +50	-15 / +50
	Riscaldamento (Min/Max)	°C BS	-15 / +24	-15 / +24

Collegare almeno 2 unità interne per unità esterna.

Note:
 I dati dichiarati per le prestazioni stagionali sono relativi alle condizioni previste nella EN 14825.
 I valori di EER e COP, utilizzabili esclusivamente per le finalità rivolte alla fruizione di detrazioni fiscali, sono riferite alle condizioni di cui alla EN 14511.
 I consumi energetici stagionali indicati, si riferiscono a cicli armonizzati di prova. L'effettivo consumo elettrico del prodotto, in condizioni di reale utilizzo, può differire da quanto indicato. I dati sono suscettibili di variazione e modifica senza obbligo di preavviso.
 I valori di pressione sonora sono alle seguenti condizioni: livello di pressione sonora ambientale pari a 0 dB (Pressione pari a 20 µPa), unità posizionata in condizione di campo libero, misuratore posizionato a 1,5 metri rispetto al fronte dell'unità esterna.
 Il livello di pressione sonora percepito durante il funzionamento in effettive condizioni di esercizio può differire da quanto riportato sopra a causa delle condizioni di installazione e della prossimità a superfici (sono riflettenti).
 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO₂ per un periodo di 100 anni.
 In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato e certificato ai fini delle normative vigenti.